

変更箇所及び理由

No.	変更箇所	変更理由
1	E V 1	共用部において長机など大きい備品を移動させること等を考慮し、E V 1の内寸法を間口1500、奥行き2300に変更する。
2	事務室	貸館や事業が増えてくると対応する職員が必要になることから、インフォメーションをロビーに出し、カームダウン室、備品庫1-5、コインロッカー・自動販売機スペース、清掃員控室を他に移動させ事務室の面積を増やすとともに、主催者控室を技術スタッフ控室兼打合せ室に変更する。
3	舞台備品庫	大ホールとスタジオで同時に催事が行われる場合、スタジオの利用者（主に出演者等）が利用できる控室やトイレを舞台備品庫D2につくるよう変更する。
4	倉庫1-3	各種備品の収納以外にも、事務文書等を保管するスペースも考慮し、倉庫1-3を拡張するよう変更する。
5	創作室	創作室上部に機械室を配置していたが、大道具や小道具を製作する際には長物等を使用する機会が多いことから、天井高を確保するために機械室を舞台備品庫D2上部に移動するよう変更する。
6	練習室A・B	練習室A・Bの扉について、練習室Cの扉と干渉する可能性があるため位置を変更する。
7	風除室	事務室の変更に伴い、風除室2にコインロッカー、自動販売機スペースを設けるよう変更する。
8	カームダウン室	事務室の変更に伴い移動する。
9	倉庫	倉庫を増設する。
10	ロビー	事務室の変更に伴い、インフォメーションをロビーに張り出すよう変更する。
11	階段6	大ホールもぎり前滞留スペースを確保すると共に、大ホールへの動線と3階講座室等への動線を分けることにより催事が行われる際の混雑を解消するため、階段6を廃止する。