

点検表【補強コンクリートブロック造の塀】 ※鉄筋有り

点検日：_____年 月 日

点検者：_____ 印

補助金の申請にあたり、補強コンクリートブロック塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実に相違ありません。

※この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2.2m以下	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm未満	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> 不明
		高さ2m以下で10cm未満	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> 不明
3	鉄筋	壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅各部は縦方向に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
		壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で配筋されている	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
4	控え壁（高さが1.2mを超える塀の場合）	3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1/5以上突出している	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5	基礎	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
6	傾き ひび割れ	全体的に傾いている 又は1mm以上のひび割れがある	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
8	その他	塀が土留め壁を兼ねている 又は玉石積み擁壁等の上にある	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
判 定				
8項目（不明の項目を除く。）のうち、1つ以上の不適合がある。				<input type="checkbox"/> はい