

### 点検表【組積造の塀】 ※鉄筋なし

点検日：\_\_\_\_\_年 月 日

点検者：\_\_\_\_\_ 印

補助金の申請にあたり、組積造の塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実と相違ありません。

※この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。

| 点検項目                           |            | 点検内容  | 点検結果                         |   |
|--------------------------------|------------|---|------------------------------|---|
|                                |            |   | 適合                           | 不適合   |
| 1                              | 高さ         | 1.2m以下である   | <input type="checkbox"/> はい  | <input type="checkbox"/> いいえ                                |
| 2                              | 壁の厚さ       | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある                               | <input type="checkbox"/> はい  | <input type="checkbox"/> いいえ<br><input type="checkbox"/> 不明 |
| 3                              | 控え壁        | 4 m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している<br>又は壁の長さが必要寸法の1.5倍以上ある | <input type="checkbox"/> はい  | <input type="checkbox"/> いいえ                                |
| 4                              | 基礎         | 根入れ深さが20cm以上ある  | <input type="checkbox"/> はい  | <input type="checkbox"/> いいえ<br><input type="checkbox"/> 不明 |
| 5                              | 傾き<br>ひび割れ | 全体的に傾いている<br>又は1 mm以上のひび割れがある                                 | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> はい                                 |
| 6                              | ぐらつき       | 人の力で簡単にぐらつく   | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> はい                                 |
| 7                              | その他        | 塀が土留め壁を兼ねている<br>又は玉石積み擁壁等の上にある                                | <input type="checkbox"/> いいえ | <input type="checkbox"/> はい                                 |
| <b>判 定</b>                     |            |   |                              |   |
| 7項目（不明の項目を除く。）のうち、1つ以上の不適合がある。 |            |   |                              | <input type="checkbox"/> はい                                 |