

(別紙)

## 回 答 書

丸亀市三浦運動広場トイレ改築工事に係る公募型プロポーザルの内容について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	回答
1	要求水準書 3.業務概要既設トイレ解体工事 一式（外壁及び軒天アスベスト含有・分析調査済）と記載されていますが、調査結果を公表していただけますでしょうか。	外壁塗材：クリタイル 0.1%～5% 軒天塗材：クリタイル 0.1%～5%