

回 答 書

丸亀市コミュニティセンター太陽光発電設備等整備工事に係る公募型プロポーザルの内容について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	回答
1	契約電力会社は四国電力㈱でしょうか。	低圧電力施設の城北、城乾コミュニティセンターにつきましては毎年、四国電力㈱様と契約しております。 高圧電力施設の城西、岡田コミュニティセンターにつきましては毎年、電力入札を行い、契約業者を決定しております。なお、令和6年度及び令和7年度につきましては入札の結果、四国電力㈱様と契約しております。
2	城北、城西コミュニティセンターの野地板につきまして、耐火野地板 t25 との記載がございます。耐火野地板の場合は支持瓦の設置が不可となり、YG アンカーのみ設置可能となりますが、材質が硬質木片セメントですと設置不可となります。つきましては野地板の材質をご教示頂きたいと思っております。	城北・城西コミュニティセンターとも耐火野地板 t 25（硬質木片セメント）であります。
3	岡田コミュニティセンターについて、パネル荷重の関係上勾配屋根部分 2 か所に分散してパネルを設置する事は可能でしょうか、ご指示下さい。	可能です。 構造計算書のとおりです。