

様式第4号（第8条関係）

違反対象物一覧表

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反内容			公表日	管轄署
			違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
1	川口ビル	丸亀市大手町三丁目13番8号	自動火災報知設備未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和5年4月27日	北消防署
2	城西名店ビル	丸亀市中府町三丁目1番4号	自動火災報知設備 (主たる機能喪失)	消防法第17条第1項	建物全体	令和7年3月10日	北消防署
3	医療法人社団 重仁 まるがめ医療センター 東館	丸亀市津森町219番地	スプリンクラー設備未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和7年8月15日	北消防署
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							