

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季月」とし、その他の期間を「その他季月」とする。

No.	施設名	項 目	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	令和8年 3月	令和8年 4月	令和8年 5月	令和8年 6月	令和8年 7月	令和8年 8月	合計	夏季月	その他季 月
1	城乾小学校	最大需要電力(kW)	111	79	98	108	135	136	108	68	72	92	113	81	—	—	—
		使用電力量(kWh)	17,794	14,366	12,205	15,809	17,368	16,923	14,466	11,013	11,615	18,607	18,675	11,086	179,927	47,555	132,372
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
2	城坤小学校	最大需要電力(kW)	75	120	64	70	83	81	76	60	63	62	78	59	—	—	—
		使用電力量(kWh)	25,767	18,727	19,030	20,660	21,458	21,027	21,429	18,994	19,275	18,869	18,222	13,937	237,395	57,926	179,469
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
3	城北小学校	最大需要電力(kW)	56	39	38	48	57	51	47	41	38	48	49	42	—	—	—
		使用電力量(kWh)	14,863	12,771	12,112	14,595	15,635	14,133	13,997	12,175	12,302	17,100	16,128	12,418	168,229	43,409	124,820
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
4	城西小学校	最大需要電力(kW)	92	70	71	82	87	88	81	68	64	72	85	64	—	—	—
		使用電力量(kWh)	20,372	19,930	20,814	21,414	22,652	21,683	20,802	18,711	17,230	22,253	23,178	15,536	244,575	59,086	185,489
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
5	城南小学校	最大需要電力(kW)	125	97	57	78	96	96	86	48	54	68	72	36	—	—	—
		使用電力量(kWh)	19,951	14,821	13,007	15,589	16,797	15,584	17,349	12,945	14,139	20,379	18,589	8,246	187,396	46,786	140,610
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
6	城東小学校	最大需要電力(kW)	89	63	54	72	81	79	72	69	68	76	84	59	—	—	—
		使用電力量(kWh)	15,126	12,120	10,315	12,371	15,241	27,175	27,542	22,002	21,768	23,779	23,556	19,196	230,191	57,878	172,313
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
7	城辰小学校	最大需要電力(kW)	152	96	56	91	122	124	89	41	92	100	160	128	—	—	—
		使用電力量(kWh)	22,298	14,563	11,074	16,019	18,721	18,007	14,544	10,263	12,165	17,604	20,390	9,916	185,564	52,604	132,960
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
8	本島小学校	最大需要電力(kW)	49	25	20	26	44	42	29	16	12	22	42	42	—	—	—
		使用電力量(kWh)	5,447	3,263	2,804	4,133	4,916	4,736	3,957	2,657	2,375	2,854	4,466	3,206	44,814	13,119	31,695
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
9	郡家小学校	最大需要電力(kW)	215	142	70	135	181	186	118	59	128	151	203	163	—	—	—
		使用電力量(kWh)	33,981	18,544	14,298	21,216	25,610	24,315	18,731	12,114	15,275	19,916	24,647	12,567	241,214	71,195	170,019
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
10	飯野小学校	最大需要電力(kW)	169	109	45	85	124	128	77	38	101	130	178	125	—	—	—
		使用電力量(kWh)	22,524	12,845	9,610	12,576	15,747	15,009	11,593	8,554	10,328	16,485	21,305	9,392	165,968	53,221	112,747
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
11	垂水小学校	最大需要電力(kW)	183	94	51	91	116	119	83	36	80	112	152	126	—	—	—
		使用電力量(kWh)	22,809	12,738	10,197	14,757	16,879	15,585	13,028	9,934	11,008	15,550	20,397	10,295	173,177	53,501	119,676
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
12	富熊小学校	最大需要電力(kW)	88	33	27	43	61	53	34	21	21	22	61	51	—	—	—
		使用電力量(kWh)	10,299	7,428	6,888	8,156	9,282	8,138	7,415	5,819	5,677	5,877	7,627	4,767	87,373	22,693	64,680
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
13	栗熊小学校	最大需要電力(kW)	90	43	27	47	73	67	53	26	37	51	81	37	—	—	—
		使用電力量(kWh)	8,702	5,246	4,168	6,093	8,493	7,583	6,207	4,356	4,446	5,514	7,675	5,325	73,808	21,702	52,106
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
14	岡田小学校	最大需要電力(kW)	133	66	36	77	99	94	54	36	47	73	117	94	—	—	—
		使用電力量(kWh)	16,660	10,181	8,789	12,746	16,316	14,402	11,043	7,955	8,988	12,601	16,224	8,831	144,736	41,715	103,021
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
15	飯山南小学校	最大需要電力(kW)	112	64	53	89	111	101	82	29	51	67	107	93	—	—	—
		使用電力量(kWh)	15,120	8,880	7,742	11,897	14,724	12,204	11,085	6,538	7,134	8,842	12,166	6,384	122,716	33,670	89,046
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
16	飯山北小学校	最大需要電力(kW)	200	140	62	112	158	171	122	55	94	116	175	158	—	—	—
		使用電力量(kWh)	25,885	15,896	12,354	16,747	20,623	18,093	15,529	11,502	12,386	18,783	20,878	8,848	197,524	55,611	141,913
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—

最大需要電力・使用電力量の実績

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季月」とし、その他の期間を「その他季月」とする。

No.	施設名	項 目	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	令和8年 3月	令和8年 4月	令和8年 5月	令和8年 6月	令和8年 7月	令和8年 8月	合計	夏季月	その他季 月
17	東中学校	最大需要電力(kW)	302	149	59	118	165	154	91	52	105	162	278	172	—	—	—
		使用電力量(kWh)	39,861	19,869	13,619	20,210	24,989	21,690	16,406	13,322	15,384	22,880	38,342	19,111	265,683	97,314	168,369
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
18	西中学校	最大需要電力(kW)	109	72	77	103	94	89	87	75	85	95	122	77	—	—	—
		使用電力量(kWh)	24,818	23,057	21,698	25,378	26,082	23,827	23,397	22,304	22,233	29,811	31,332	20,268	294,205	76,418	217,787
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
19	南中学校	最大需要電力(kW)	323	211	81	109	161	150	91	74	145	162	243	163	—	—	—
		使用電力量(kWh)	51,286	29,015	19,100	22,500	25,807	23,035	19,527	18,773	20,657	24,693	31,333	17,864	303,590	100,483	203,107
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
20	小手島小中学校	最大需要電力(kW)	6	7	6	6	4	12	3	3	3	3	5	3	—	—	—
		使用電力量(kWh)	2,178	2,142	1,749	1,622	1,656	1,483	1,537	1,476	1,586	1,552	1,772	1,818	20,571	5,768	14,803
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
21	綾歌中学校	最大需要電力(kW)	146	79	99	108	112	124	90	80	76	86	146	107	—	—	—
		使用電力量(kWh)	25,452	11,756	10,265	14,923	18,592	15,574	12,999	8,161	8,556	15,810	25,532	20,266	187,886	71,250	116,636
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
22	飯山中学校	最大需要電力(kW)	210	116	76	118	163	157	111	57	109	113	234	141	—	—	—
		使用電力量(kWh)	30,000	19,061	13,549	20,102	24,444	22,156	17,767	12,993	15,830	19,810	26,815	14,034	236,561	70,849	165,712
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—
合計		使用電力量(kWh)	471,193	307,219	255,387	329,513	382,032	362,362	320,350	252,561	270,357	359,569	429,249	253,311	3,993,103	1,153,753	2,839,350