

第10回	打ち合わせ記録簿(第3回ワーキング委員会)		頁	1
発注者	丸亀市教育委員会教育部総務課		受注者	株式会社 清和設計事務所
件名	丸亀市立城東小学校改築に伴う基本計画・基本設計業務委託			
出席者	ワーキング委員会	委員名簿参照	日時	令和4年1月31日(月)10:00～
	発注者側		場所	丸亀市役所3階会議室
	受注者側		打合せ方式	会議

丸亀市立城東小学校校舎等改築基本計画ワーキング委員会名簿

職業・所属等	氏名
丸亀市立城東小学校 校長	作花 志保
丸亀市教育委員会教育部学校教育課 課長	菅 佳久
丸亀市市長公室危機管理課 副課長	滝川 正貴
丸亀市都市整備部住宅課 第二担当長	吉田 祐亮
丸亀市教育委員会教育部総務課 課長	吉野 隆志
丸亀市教育委員会教育部総務課 副課長	高倉 鋭悟
丸亀市教育委員会教育部総務課 副課長	安藤 正三
丸亀市教育委員会教育部総務課	永瀬 拓海

(以上敬称略)

株式会社 清和設計事務所 代表取締役	神余 智夫
株式会社 清和設計事務所 設計課長	幸田 吉隆
株式会社 清和設計事務所	中林 郁登

議事(1)避難所となる学校施設の防災機能について

・体育館の横のエレベーターについて

→エレベーターを4階までにして、上履きで利用できるようにする。また、1・2階に土足から上履きに履き替えるスペースを設け、職員スペース、多目的WCは別の位置も含めて検討する。

・校舎の高さについて

→校舎の1階床高さを平成16年の内水氾濫で浸水しない高さとして、GL±0.65mで計画する。

・貯水槽について

→校舎の下の雨水貯留槽は費用対効果等を考慮し、設置しない方向で検討する。

・放送設備について

→2階職員スペースと体育館の放送室に、災害時に利用できる放送設備を設ける。

議事(2)丸亀市立城東小学校校舎など改築基本計画について

・地域開放室について

→主事室をPTA室、PTA室を地域開放室、地域開放室東側半分を主事室、西側半分を生活科準備室に変更する。変更後の主事室前を車両が通行できるように、校舎南側の通路を拡幅する。

家庭科室について

→家庭科室と理科室の位置を入れ替える。

議事(3)新校舎配置計画比較について

・運動会のテントについて

→運動会開催時のテントが配置されたプランを清和設計事務所が提示する。

議事(4)プール施設について

・既存プールについて

→耐用年数まで既存プールを利用する。

以上